



# Certificado de Conformidad continuada 202350131/AA/01



Emitido 20-07-2022  
Fecha de vencimiento 20-07-2026

Reemplaza 202350131/AA/00  
Página 1 / 4

De acuerdo con el procedimiento especificado en el **Alarm Components Scheme**, Kiwa FSS products declara que el equipo de alarma mencionado cumple con las especificaciones y normativas técnicas enumeradas en el Anexo 2 de este certificado. Este certificado está relacionado con el registro de sistema de tipo 5 según ISO/IEC 17067 e incluye una inspección de fábrica bienal y la supervisión del mercado anual.

Descripción del producto: Internal Warning device  
Marca: CQR Security  
Referencia: SO/ALTO\*/G/S5  
Versión de hardware / software: YP-2T5Q3 / -

Comercializado bajo el nombre o marca comercial de:

Nombre del fabricante: CQR Security  
Dirección: Pasture Road 125  
Ciudad: CH46 4TH MORETON  
País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Este certificado ha sido otorgado a:

Nombre del titular del certificado: CQR Security  
Dirección: Pasture Road 125  
Ciudad: CH46 4TH MORETON  
País: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Ron Scheepers  
Managing director

*Este certificado contiene TRES anexos.*

*N.B.: Este certificado incluso su anexo es una traducción.  
En caso de divergencias de interpretación, prevalecerá el texto en lengua inglesa.*

# CERTIFICADO

Telefication B.V.  
Kiwa FSS Products  
Wilmersdorf 50  
Postbus 137  
7300 AC Apeldoorn  
The Netherlands

<https://www.kiwa.com/nl/en/specials/fire-safety-and-security>



### **Comentarios y observaciones**

Las siguientes condiciones son aplicables:

Type designation:

SO/ALTO/\*/G/S5

where \* is WH for White or BR for Brown

Security Grade: 3

Environmental Class: II

Equipment Class: Fixed

Warning Device Type: Internal

This equipment can be applied in EN 50131-1 compliant systems up to and including security grade 3.

Electromagnetic emission and safety aspects are not covered by this certificate.

**Documentación presentada para este Certificado de Conformidad continuada**

Informes de pruebas:

- Telefication B.V.: 20113829800rev 2.0, 15 August 2012
- Telefication B.V.: P000125726-001-Ver.1.00, 24 June 2022

Documentación del producto:

- Planos de conjunto
- Lista de materiales / Lista de piezas
- Esquemas electrónicos
- Manual
- Fotos internas / externas
- Etiqueta y ubicación de etiqueta

**Normas y especificaciones técnicas**

Este producto no muestra ninguna disconformidad con:

EN 50131-4 April, 2019

**Normas aplicadas**

EN 50130-5 June, 2011  
EN 50130-4+A1 October, 2014  
EN 50131-1+A1+A2+A3 June, 2020

**El producto descrito en este certificado cuenta con las siguientes denominaciones**

- Descripción del producto: Internal Warning device
- Marca: CQR Security
- Referencia: SO/ALTO\*/G/S5
- Versión de hardware: YP-2T5Q3
- Versión de software: -