

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Tipo de Cable: Cable de portero electrónico apantallado tipo LS FH según E.T.P.: 3412
Fabricante: ASCABLE-RECAEL
Denominación Comercial: RTAP LS FH
Gama de fabricación: De 2 a 61 conductores de secciones de 0,20, 0,22, 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,5 y 2,5 mm²
Ha sido construido:

<input type="checkbox"/> Totalmente <input type="checkbox"/> Parcialmente	De acuerdo con la norma: Armonizada <input type="checkbox"/> Internacional <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> No existe norma en vigor	

Ha sido construido siguiendo los criterios de las siguientes normas:

Conductor de cobre		UNE-EN 13602 y/o UNE-EN 60228
Material de aislamiento:	ADPE	UNE-EN 50290-2-23
Material de cubierta	Poliolefina TM7	EN-50363-8

Los ensayos eléctricos se han realizado siguiendo los criterios establecidos en las siguientes normas:

- Resistencia eléctrica del conductor UNE-EN 50395
- Ensayo de comprobación de ausencias de defectos de aislamiento UNE-EN 50395
- Rigidez dieléctrica (1.000 v C.A.) UNE-EN 50395

Los ensayos de tipo no eléctricos se han realizado siguiendo los criterios establecidos en las siguientes normas:

- Características constructivas y dimensionales UNE-EN 50396
- Propiedades mecánicas del aislamiento y cubierta UNE-EN 50396
- Ensayo de presión a temperatura elevada UNE-EN 50396
- Ensayo de condiciones de fuego UNE-EN 60332-1-2
- Ensayo de emisión de humos (transmitancia luminosa) UNE-EN 50268
- Ensayo de emisión de halógenos UNE-EN 50267-2-1
- Ensayo de corrosividad de los gases UNE-EN 50267-2-3

Tensiones de trabajo inferiores o iguales a 250 V en Corriente Alterna o 300 V en Corriente Continua.

No se deben utilizar para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

06	<p>ASCABLE-RECAEL C/ Italia 1-11 Pol. Ind. Pla de Llerona Les Franqueses del Valles 08520 Barcelona España</p>  M. Benítez (Dpto. Técnico / C. Calidad)
----	---