Leistungserklärung
Declaration of Performance

Gemäß Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011
According to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Nr./No.: 097/DoP/2105

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Unique idendification code of the produkt type	Handfeuermelder FI720/RF/MCP Manual Call Point	
2.	Verwendungszweck Intended purpose	für automatische Brandmeldeanlagen in Gebäuden for automatic fire alarm systems in buildings	
3.	Hersteller: Manufacturer:	LABOR STRAUSS Sicherungsanlagenbau Ges.m.b.H. A-1230 Wien Wiegelestraße 36 office@lst.at www.laborstrauss.com	
4.	Bevollmächtigter Authorized Representative	Nicht zutreffend Not applicable	
5.	System zur Bewertung und Überprüfung System of assessment and verification	Bewertungssystem 1 Assessment system 1	
6.	Harmonisierte Norm / Harmonized Standard Notifizierte Stelle / Notified Body	EN54-11:2001+A1:2005; EN54-25:2008 BRE Global Limited Nr./No.: 2831-CPR-F2651	
7.	Erklärte Leistungen Declared performance	Leistung Performance	Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specification
	Leistungsfähigkeit im Brandfall Performance under fire conditions	bestanden pass	EN54-11:2001+A1:2005 Absch./Section 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
	Betriebszuverlässigkeit Operational reliability	bestanden pass	EN54-11:2001+A1:2005 Absch./Section 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
	Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	bestanden pass	EN54-11:2001+A1:2005 Absch./Section 5.7, 5.9
	Schwingungsfestigkeit Vibrational resistance	bestanden pass	EN54-11:2001+A1:2005 Absch./Section 5.14 bis/ to 5.17
	Elektrische Stabilität Electrical stability	bestanden pass	EN54-11:2001+A1:2005 Absch./Section 5.6, 5.18
	Feuchtebeständigkeit Humidity resistance	bestanden pass	EN54-11:2001+A1:2005 Absch./Section 5.10, 5.12
	Korrosionsbeständigkeit Corrosion resistance	bestanden pass	EN54-11:2001+A1:2005 Absch./Section 5.11, 5.13
	Leistungsfähigkeit im Brandfall Performance under fire conditions	bestanden pass	EN54-25:2008 Absch./Section 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
	Ansprechverzögerung Response delay	bestanden pass	EN54-25:2008 Absch./Section 8.2.3, 8.2.6
	Betriebszuverlässigkeit Operational reliability	bestanden pass	EN54-25:2008 Absch./Section 4.2,1, 4.2.3 bis/ to 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.4 bis/ to 8.2.9, 8.3.1 bis/ to 8.3.6
	Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	bestanden pass	EN54-25:2008 Absch./Section 8.3.9 bis/ to 8.3.11
	Schwingungsfestigkeit Vibrational resistance	bestanden pass	EN54-25:2008 Absch./Section 8.3.16 bis/ to 8.3.19
	Feuchtebeständigkeit Humidity resistance	bestanden pass	EN54-25:2008 Absch./Section 8.3.12 bis/ to 8.3.14
	Korrosionsbeständigkeit Corrosion resistance	bestanden pass	EN54-25:2008 Absch./Section 8.3.15
	Elektrische Stabilität Electrical stability	bestanden pass	EN54-25:2008 Absch./Section 8.3.20
8.	Technische Dokumentation Technical Dokumentation	Installationsanleitung / Installation Guide L20-SGCPX-3000	
9	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011ist alleine der obengenannte Hersteller verantwortlich. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Signed for and on behalf of the manufacturer by: Dipl.Ing. Helmut Friedl Geschäftsführer/ CEO Wien, 04.02.2021		