



Organismo Notificado N° 0370

# CERTIFICADO



No. **0370-CPR-3206**

## CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

En cumplimiento con el Reglamento *305/2011/EU* del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 (Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción:

### SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS:

- **PARTE 4:** EQUIPOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN.
- **PARTE 16:** CONTROL DE ALARMA POR VOZ Y EQUIPOS INDICADORES

MODELO: **ONE-500 (LDAONE500S01, LDAONEBC1S01)**

Puesto en el mercado por:

## LDA AUDIO VIDEO PROFESIONAL, S.L.

C/ SEVERO OCHOA, 31 – PARQUE TECNOLÓGICO ANDALUCÍA  
25590 MÁLAGA (ESPAÑA)

Y fabricado en la planta de producción:

C/ SEVERO OCHOA, 31 – PARQUE TECNOLÓGICO ANDALUCÍA  
25590 MÁLAGA (ESPAÑA)

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de las normas

**EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006; EN 54-16:2008**

bajo el sistema 1, y que **el producto cumple todos los requisitos mencionados anteriormente.**

Este certificado se emite por primera vez el 25 de enero de 2019 y su validez permanece mientras los requisitos de los métodos de ensayo y/o del control de producción en fábrica, incluidos en la norma armonizada, empleados para evaluar las prestaciones de las características declaradas no cambien, y no se modifique significativamente el producto y las condiciones de producción en fábrica.

### El seguimiento se realizará antes de enero de 2020

Bellaterra, 25 de enero de 2019

  
XAVIER RUZ PEÑA

Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.



*Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.*

**ANEXO TÉCNICO 0370-CPR-3206**

**CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES**

Anexo según **EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006**

Características esenciales	Capítulo y apartados en esta norma europea	Niveles y/o clases mandadas
Requisitos generales	4.	PASA
Funciones	5.	PASA
Materiales, diseño y fabricación	6.	PASA
Documentación	7.	PASA
Marcado	8.	PASA
Frio (de funcionamiento)	9.5	PASA
Calor húmedo, estado estable (de funcionamiento)	9.6	PASA
Impacto	9.7	PASA
Vibración, sinusoidal (de funcionamiento)	9.8	PASA
Descargas electrostáticas (de funcionamiento)	9.9	PASA
Calor húmedo, estado estable (de resistencia)	9.14	PASA
Vibración, sinusoidal (de resistencia)	9.15	PASA

PASA; PND = Prestación No Determinada, NA = No Aplica

Anexo según **EN 54-16:2008**

Características esenciales	Capítulo y apartados en esta norma europea	Niveles y/o clases mandadas
Requisitos Generales	4	PASA
Requisitos Generales para las Indicaciones	5	PASA
Condición de Inactividad	6	PASA
Recepción y procesado de las señales de incendio	7.1	PASA
Indicación de la condición de alarma por voz	7.2	PASA
Aviso audible (opción con requisitos)	7.3	PASA
Retrasos en la entrada de la condición de alarma por voz (opción con requisitos)	7.4	NA
Evacuación sincronizada (opción con requisitos)	7.5	PASA
Silenciado de la condición de alarma por voz	7.6	PASA
Reinicio de la condición de alarma por voz	7.7	PASA
Salida a los dispositivos de alarma de incendio (opción con requisitos)	7.8	PASA



## ANEXO TÉCNICO 0370-CPR-3206

### CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Características esenciales	Capítulo y apartados en esta norma europea	Niveles y/o clases mandadas
Salida de la condición de alarma por voz (opción con requisitos)	7.9	PASA
Condición de Aviso de Fallo	8	PASA
Condición de Desactivado (opción con requisitos)	9	NA
Control Manual de Alarma por Voz	10	PASA
Interfaz al (a los) Dispositivo(s) de Control Externo (opción con requisitos)	11	PASA
Micrófono(s) de Emergencia (opción con requisitos)	12	NA
Requisitos de Diseño	13	PASA
Requisito de Diseño Adicionales para el EVI-VA Controlado Mediante Software	14	PASA
Marcado	15	PASA
Potencia de salida	16.4	PASA
Relación señal-ruido	16.5	PASA
Respuesta de frecuencia del ECI-VA sin micrófono(s)	16.6	PASA
Respuesta de frecuencia del ECI-VA con micrófono(s)	16.7	NA
Frío (de funcionamiento)	16.8	PASA
Calor húmedo, estado estable (de funcionamiento)	16.9	PASA
Calor húmedo, estado estable (de resistencia)	16.10	PASA
Impacto (de funcionamiento)	16.11	PASA
Vibración, sinusoidal (de funcionamiento)	16.12	PASA
Vibración, sinusoidal (de resistencia)	16.13	PASA
Variación de la tensión de suministro (de funcionamiento)	16.14	PASA
Compatibilidad electromagnética (EMC), Ensayos de inmunidad (de funcionamiento)	16.15	PASA

PASA; PND = Prestación No Determinada, NA = No Aplica

