



QUICK USER GUIDE


DESCRIPTION

WS4-2D-E is a 2 door control unit designed to operate with readers with RS485 output. There is no need to install any software. There is no need to have a dedicated PC either. Everything is available online and the operators just need to register with controller's serial number to start using the software application.

SPECIFICATIONS

• Capacity:	2500 Users
• Events:	50000 max.
• Doors:	2 (max. 20 doors in same network)
• Readers:	2
• Door contact inputs:	2
• Push button inputs:	2
• Auxiliary Inputs:	2 (emergency, vehicle detection)
• Auxiliary Outputs:	3 (alarm, storing alarm status, presence)
• Supply for the readers:	250 mA each max.
• Supply for the locks:	600 mA each max.
• Relay characteristics:	2A/48 VAC/DC
• Processor:	ARM A5 - 528 Mhz
• Memory:	64 MB Ram DDR2 133 Mhz
• TCP/IP connection:	10/100/1000 Base-T - HTTP or HTTPS
• Operating temperature:	0 °C to +50 °C
• Humidity:	0% to 85% (non-condensing)
• Tamper:	Yes
• Wiegand readers connection:	Yes, via Wiegand to RS485 converter - WS4-CNV
• Elevator feature:	Yes, 2 elevators per installation, each - 24 floors
• Interlock, Anti pass back, people counter, presence, system logs, reports in CSV	

FIRST CONNECTION AND CONFIGURATION



The WS4-2D-E does not have default IP address. By default is set to DHCP. There are 2 methods to connect to and configure WS4-2D-E - LAN and Standalone method.


METHOD 1 (For use in a home or business LAN network)

In this configuration, the network's DHCP server will assign an IP address to your WS4-2D-E

1. Put the DIP switch 1 in position OFF.
2. Connect a cable from your network to the ethernet connector of Ws4-2D-E.
3. Open a web browser and enter <http://ws4> followed dash and the serial number of the WS4-2D-E controller



If you can not connect, it is because your network does not recognize the name of the WS4-2D-E controller. In this case, go to our web site <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> and download the tool called "Device Finder". The "Device Finder" will enable you to find out the IP address of the WS4-2D-E controller. Run the "Device Finder" and you will get a list of all the WS4 controllers connected in your network, including their IP addresses, just like the picture below.



Open a browser and type the IP of the WS4-2D-E controller and you will be prompted to the login page.

User Name: **admin**

Password: **WS4** followed by **Dash** and the **Serial Number** (ex. **WS4-110034**) just like the image below, all in capital letters without space.



METHOD 2 (For standalone use - without LAN network)

In this configuration, the WS4-2D-E will assign an IP address to your PC. The PC must be set to obtain IP address automatically.

1. Put the DIP switch 1 in position ON.
2. Connect a cable from your PC directly to the ethernet connector of WS4-2D-E.
3. Open a web browser and enter the following IP - 192.168.50.100, then put the login credentials like explained above



FACTORY RESET

DIP Switch 1,2 and the tamper allows a complete re-initialization of the system.



1. Unplug the TCP/IP network cable (Rj45).
2. Set the two dip switches to position ON.
3. Wait until the green COMM LED flashes.
4. Close and reopen the Tamper **3 times** in **10 seconds**.

CHANGE PASSWORD

DIP Switch 1 and 2 allows to log into the system as an administrator if login or password is forgotten.

1. Unplug the TCP/IP network cable (Rj45).
2. Set the two dip switches to position ON.
3. Wait until the green COMM LED flashes.
4. To log into the system as an administrator: close the Tamper for **15 seconds**, then release it.



SOFTWARE SETTINGS

ADDING READERS

Go to "Doors", select the reader(fig.2) and then select the type of the reader in the field "Card". (fig.3). While off line, red LED blinks fast and buzzer beeps continuously. Once communication is established, the red LED and the buzzer stop. Green LED starts to blink continuously. If you want to stop the green LED, go to Settings/System Options and select for the backlight ON or OFF (not default) fig.4



fig.1

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0	I	1.0				
1.1	O	1.1				
2.0		2.0				
2.1		Not used				

fig.2



fig.3

Backlight :	
ON	Default
OTHER OPTIONS	

fig.4



fig.5

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0		Main Entry				
1.1		2.1				
2.0		2.2				
2.1						

fig.6



fig.1



fig.2


New user	
GENERAL	CATEGORIES
Full name: Maria Waller	Category 1: NO ACCESS
<input type="checkbox"/> Disabled	Category 2: NO ACCESS
<input type="checkbox"/> This user can acknowledge alarms	Category 3: NO ACCESS
Validity	<input checked="" type="checkbox"/> Always valid
From:	00:00
To:	00:00
IDENTIFIERS	
Card 1:	
Card 2:	
PIN code:	

fig.3

ADDING SLAVE CONTROLLERS

WS4 system can manage up to 10 WS4 boards in the same installation (with up to 20 doors, whether single or double). One WS4-2D must be master, the others must be slaves. The **master/slave** selection is made with **Dip-switch 2**: OFF - Master (factory setting), ON - Slave.

Go to "Doors" and click on the link "Add slave"(fig.1). Enter the serial number of the WS4-2D-E to be added and click Search. If it finds it, the system directly adds this slave into the installation and you can configure its doors (fig.2). In case of error, a message is displayed in red.



ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0		Main Entry				
1.1		2.1				
2.0		2.2				
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0		Not used				
1.1		Not used				
2.0		Not used				
2.1		Not used				

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						


ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

ID	IO	Name	APB	ILOCK	EMG.	Public
1.0						
1.1						
2.0						
2.1						

Connection example of 2 doors



This product herewith complies with requirements of EMC directive 2014/30/EU.
In addition it complies with RoHS2 directive EN50581:2012 and RoHS3 Directive 2015/863/EU.





GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE


DESCRIPTION

WS4-2D-E est un dispositif de contrôle à 2 portes, conçu pour fonctionner avec les lecteurs dotés d'une sortie RS485. Il n'y a pas besoin d'installer de logiciel ni de disposer d'un ordinateur dédié. Tout est disponible en ligne et les opérateurs ont uniquement besoin de s'enregistrer à l'aide du numéro de série du contrôleur pour commencer à utiliser l'application logicielle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité :	2500 utilisateurs
• Événements :	50 000 max.
• Portes :	2 (max. 20 portes sur le même réseau)
• Lecteurs :	2
• Entrées du contact de porte :	2
• Entrées du bouton-poussoir :	2
• Entrées auxiliaires :	2 (urgence, détection de véhicules)
• Sorties auxiliaires :	3 (alarme, stockage d'état d'alarme, présence)
• Alimentation pour les lecteurs :	250 mA each max.
• Alimentation pour les verrous :	600 mA max./verrou
• Caractéristiques de relais :	24A/48 VCA/CC
• Processeur :	ARM A5 - 528 Mhz
• Mémoire :	64 Mo Ram DDR2 133 Mhz
• Connexion TCP/IP :	10/100/1000 base T – HTTP ou HTTPS
• Température de service :	0 °C à +50 °C
• Humidité :	0 % à 85 % (sans condensation)
• Anti-sabotage :	Oui
• Connexion lecteurs Wiegand :	Oui, via Wiegand au convertisseur RS485 - WS4-CNV
• Fonction ascenseur :	Oui, 2 ascenseurs par installation - 24 étages
• Interruption, anti-retour, compteur de personnes, présence, journaux système, rapports en CSV	

PREMIÈRE CONNEXION ET CONFIGURATION




Le WS4-2D-E ne comporte pas d'adresse IP par défaut. Il est réglé sur DHCP par défaut. La connexion et la configuration du WS4-2D-E peuvent se faire selon deux méthodes différentes : LAN et autonome.

MÉTHODE 1 (pour une utilisation sur réseaux LAN domestiques ou d'entreprises)

Dans cette configuration, le serveur DHCP du réseau attribue une adresse IP à votre WS4-2D-E

1. Placez l'interrupteur DIP 1 en position ARRÊT.
2. Raccordez un câble de votre réseau au connecteur Ethernet de WS4-2D-E.
3. Ouvrez un navigateur Web et tapez <http://ws4-110034>

Il se peut que vous n'arrivez pas à vous connecter si le réseau ne reconnaît pas le nom du contrôleur WS4-2D-E. Dans ce cas, accédez à notre site Web <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> et téléchargez l'outil appelé « Device Finder » (détecteur de dispositif). Le « Device Finder » vous permettra de déterminer l'adresse IP du contrôleur WS4-2D-E. Exécutez le « Device Finder » pour obtenir une liste de tous les contrôleurs WS4 connectés à votre réseau, y compris leurs adresses IP, comme sur l'image ci-dessous.



Ouvrez un navigateur et tapez l'IP du contrôleur WS4-2D-E. Cette opération vous dirigera vers la page de connexion.

Nom d'utilisateur : **admin**

Mot de passe : **WS4** suivi d'un tiret et du numéro **de série** (par ex. **WS4-110034**), comme sur l'image ci-dessous, le tout en majuscules et sans espaces.



MÉTHODE 2 (pour une utilisation autonome, sans réseau LAN)

Dans cette configuration, le WS4-2D-E attribue une adresse IP à votre ordinateur. L'ordinateur doit être configuré de sorte à obtenir les adresses IP de façon automatique.


1. Placez l'interrupteur DIP 1 en position MARCHE.
2. Raccordez un câble de votre ordinateur directement au connecteur Ethernet de WS4-2D-E.
3. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'IP suivante : 192.168.50.100. Ensuite, introduisez les identifiants de connexion, comme indiqué plus haut.



RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE

Les commutateurs DIP 1 et 2 ainsi que le dispositif anti-infraktion permettent une réinitialisation complète du système.


1. Débranchez le câble réseau TCP/IP (Rj45).
2. Placez les deux commutateurs DIP en position MARCHE.
3. Attendez que la LED COMM verte clignote.
4. Fermez et rouvrez le dispositif anti-infraktion 3 fois en 10 secondes.



MODIFIER LE MOT DE PASSE

Les commutateurs DIP 1 et 2 permettent de se connecter au système en tant qu'administrateur en cas d'oubli du nom d'utilisateur ou du mot de passe.

1. Débranchez le câble réseau TCP/IP (Rj45).
2. Placez les deux commutateurs DIP en position MARCHE.
3. Attendez que la LED COMM verte clignote.
4. Pour vous connecter au système en tant qu'administrateur : fermez le dispositif anti-infraktion pendant **15 secondes**, puis rouvrez-le.



PARAMÈTRES DU LOGICIEL

AJOUT DE LECTEURS

Accédez à « Portes », sélectionnez le lecteur (fig. 2), puis choisissez le type du lecteur dans le champ « Badge » (fig. 3). Lorsque l'appareil est hors ligne, le voyant LED rouge clignote rapidement et l'avertisseur sonore retentit en continu. Une fois la communication établie, le voyant LED rouge et l'avertisseur sonore s'éteignent. Le voyant LED vert commence à clignoter en continu. Si vous voulez éteindre le voyant LED vert, accédez à Paramètres/Options de système, puis sélectionnez ON ou OFF pour le rétroéclairage (pas la valeur par défaut) (fig. 4).



fig.1



fig.3

ID	IO	Name	APB	SAS	Urg.	Public
1.0		Main Entry				
1.1		Io				
2.0	E	2.1				
2.1		Non utilisé				

Ajouter un slave

fig.2

Type	Emplacement	Badge	Clavier
Lecteur A	Entrée	Mifare/Desfire	

Rétroéclairage : ON Par défaut

Autres Options	Nombre d'équipements à ajouter
ON	OFF

ID	IO	Name	APB	ILOCK	Emp.	Public
1.0		Main Entry				
1.1						
2.0		2.1				
2.1		2.2				

fig.6

Pour ajouter **deux lecteurs sur une porte**, sélectionnez le lecteur (fig. 2). À cet endroit, pour « Type d'accès », sélectionnez « Accès avec 2 lecteurs » (fig. 5). Remplissez le formulaire des deux lecteurs et ils se fusionneront sur une porte (fig. 6)

AJOUT D'UTILISATEURS

Accédez à **Utilisateurs** (fig. 1), sélectionnez « **Nouveau** » (fig. 2), puis remplissez le formulaire (nom, catégorie, numéro de badge, etc.) (fig. 3).



fig.1



fig.2

GÉNÉRAL	CATÉGORIES
Nom complet	Catégorie 1 : PAS D'ACCÈS
	Catégorie 2 : PAS D'ACCÈS
	Catégorie 3 : PAS D'ACCÈS
	IDENTIFIANTS
	Badge 1 :
	Badge 2 :
	Code personnel :

fig.3

AJOUT DE CONTRÔLEURS ESCLAVES

Le système WS4 peut gérer un total de 10 cartes WS4 sur une même installation (avec un maximum de 20 portes, simples ou doubles). Un WS4-2D-E peut être le maître et les autres doivent être des esclaves. La sélection **maître/esclave** s'effectue à l'aide de l'**interrupteur DIP 2** : OFF - Maître (paramètre d'usine), ON - Esclave.

Accédez à « Portes » et cliquez sur le lien « Ajouter un esclave » (fig. 1). Saisissez le numéro de série du WS4-2D à ajouter et cliquez sur Rechercher. S'il le trouve, le système ajoute directement cet esclave à l'installation, et vous pouvez alors en configurer les portes (fig. 2).

En cas d'erreur, un message s'affiche en rouge.



ID	IO	Name	APB	ILOCK	Emp.	Public
1.0		Main Entry				
1.1						
2.0		2.1				
2.1		2.2				



ID	IO	Name	APB	ILOCK	Emp.	Public
1.0		Not used				
1.1		Not used				
2.0		Not used				
2.1		Not used				

ID	IO	Name	APB	ILOCK	Emp.	Public
1.0		Master				
1.1		Esclave 1				
2.0		Esclave 9				
2.1						

Add a slave

fig.2

- Exemple de connexion de 2 portes



Ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2014/30/UE.
En outre, il est conforme à la directive RoHS2 EN50581:2012 et RoHS3 2015/863/EU.





GUIDA RAPIDA UTENTE


DESCRIZIONE

WS4-2D-E è un'unità di controllo a 4 porte per lettori con uscita RS485. Non richiede l'installazione di software. Funziona, inoltre, senza un PC dedicato. Tutto è disponibile online. Per cominciare a utilizzare l'applicazione software, gli operatori devono semplicemente registrarsi con il numero di serie del controller.

SPECIFICHE

• Capacità:	2500 utenti
• Eventi:	50000 max.
• Porte:	2 (max. 20 porte nella stessa rete)
• Lettori:	2
• Ingressi di contatto porta:	2
• Ingressi con pulsante:	2
• Ingressi ausiliari:	2 (emergenza, rilevamento veicoli)
• Uscite ausiliarie:	3 (allarme, memorizzazione stato di allarme, + presenza)
• Alimentazione per i lettori:	250 mA max. ciascuno
• Alimentazione per i blocchi:	600 mA max. ciascuno
• Caratteristiche dei relè:	2 A/48 V CA/CC
• Processore:	ARM A5 - 528 MHz
• Memoria:	64 MB RAM DDR2 133 MHz
• Connessione TCP/IP:	10/100/1000 Base-T – HTTP o HTTPS
• Temperatura di esercizio:	da 0 °C a +50 °C
• Umidità:	da 0% a 85% (senza condensa)
• Manomissione:	Si
• Connessione lettore Wiegand:	Si, via Wiegand a convertitore RS485 - WS4-CNV
• Funzione ascensori:	Si, 2 ascensori per installazione, ciascuno - 24 piani
• Interblocco, Antiritorno, contapersone, presenza, registri di sistema, rapporti in CSV	

PRIMA CONNESSIONE E CONFIGURAZIONE



Il WS4-2D-E non ha un indirizzo IP predefinito. È impostato su DHCP in maniera predefinita. Per collegare e configurare WS4-2D-E, sono disponibili 2 metodi: LAN e Autonomo.

METODO 1 (da utilizzare per una rete LAN domestica o aziendale)


In questa configurazione, il server DHCP della rete assegna un indirizzo IP a WS4-2D-E

1. Spostare l'interruttore DIP 1 in posizione OFF.
2. Collegare un cavo dalla propria rete al connettore Ethernet di WS4-2D-E.
3. Aprire un browser web e digitare <http://ws4> seguito da un trattino e il numero di serie del controller WS4



Se la connessione non va a buon fine, il motivo è che la rete non riconosce il nome del controller WS4-2D-E. In questo caso, andare nel nostro sito web <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> e scaricare lo strumento chiamato "Device Finder".

Il "Device Finder" consente di trovare l'indirizzo IP del controller WS4-2D-E. Eseguire "Device Finder" per ottenere un elenco di tutti i controller WS4 collegati in rete, inclusi i relativi indirizzi IP, proprio come nell'immagine di seguito.



Aprire il browser e digitare l'IP del controller WS4-2D: si apre la finestra di login.

Nome utente: **admin**

Password: **WS4** seguito da un trattino e dal **numero di serie** (es. **WS4-110034**) proprio come nell'immagine seguente, tutto in lettere maiuscole e senza spazi.



METODO 2 (per utilizzo autonomo, senza rete LAN)

In questa configurazione, WS4-2D-E assegna un indirizzo IP al PC in uso. Il PC deve essere configurato per l'acquisizione automatica dell'indirizzo IP.

1. Spostare l'interruttore DIP 1 in posizione ON.
2. Collegare un cavo direttamente dal proprio PC al connettore Ethernet di WS4-2D-E.
3. Aprire il browser web e digitare l'IP: 192.168.50.100, quindi le credenziali di login come illustrato in precedenza



RIPRISTINO DI FABBRICA

Gli interruttori DIP 1 e 2 e il tamper consentono di reinizializzare completamente il sistema.

1. Collegare il cavo di rete TCP/IP (RJ45).
2. Collegare i due interruttori DIP in posizione ON.
3. Attendere fino a quando il LED COMM verde lampeggia.
4. Chiudere e riaprire il tamper per 3 volte entro 10 secondi.

MODIFICA DELLA PASSWORD

Gli interruttori DIP 1 e 2 consentono di accedere al sistema come amministratore se sono stati dimenticati il codice di accesso o la password.

1. Collegare il cavo di rete TCP/IP (RJ45).
2. Collegare i due interruttori DIP in posizione ON.
3. Attendere fino a quando il LED COMM verde lampeggia.
4. Per accedere al sistema come amministratore: chiudere il tamper per 15 secondi, quindi rilasciarlo.

IMPOSTAZIONI SOFTWARE

AGGIUNTA DI LETTORI

Andare in "Porte", selezionare il lettore (fig. 2) e poi selezionare il tipo di lettore nel campo "Scheda". (fig. 3). Se Offline, il LED rosso lampeggia rapidamente e il cicalino suona continuamente. Una volta stabilite le comunicazioni, il LED rosso e il cicalino si spengono. Il LED verde comincia a lampeggiare continuamente. Se si desidera spegnere il LED verde, andare in Impostazioni/Optzioni di sistema e selezionare ON oppure OFF per la retroilluminazione (non il valore predefinito) (fig. 4).



fig.1

ID	IO	Name	APB	ILOCK	Emerg.	Public
1.0		Main Entry				
1.1		In				
2.0	E	2.1				
2.1		Nom in use				

fig.2

LETTORE A						
Cабляжо: su LB1, lettore su indirizzo 0 (porta aperta)						
Scheda: Mirare/Desfire						
Tastiera:						

fig.3

ALTRIE OPZIONI						
Numero di utenti da tenere in memoria						

fig.4

Tipi di accesso						
Accesso con 1 lettore						
Accesso con 1 lettore						
Accesso con 2 lettori						

fig.5

#0 - Master 110001						
ID	IO	Name	APB	ILOCK	Emerg.	Public
1.0		Main Entry				
1.1		In				
2.0	E	2.1				
2.1		2.2				

fig.6




fig.1



fig.2

Nuovo utente	
GENERALI	CATEGORIE
Nome e cognome	Categoria 1 NESSUN ACCESO
<input type="checkbox"/> Disattivato	Categoria 2 NESSUN ACCESO
<input type="checkbox"/> Questo utente può confermare gli allarmi	Categoria 3 NESSUN ACCESO
Validità	<input checked="" type="checkbox"/> Sempre valido
Da	00:00
A	00:00
IDENTIFICATORI	
Scheda 1	
Scheda 2	
Code PIN	

fig.3

AGGIUNTA DI CONTROLLO SLAVE

Il sistema WS4 può gestire fino a 10 schede WS4 nella stessa installazione (con massimo 20 porte, singole o doppie). Un WS4-2D-E deve essere il master e gli altri degli slave. La selezione di **master/slave** va eseguita con l'**interruttore DIP 2**: OFF - Master (impostazione di fabbrica), ON - Slave.

Andare in "Porte" e fare clic sul link "Aggiungi slave" (fig. 1). Inserire il numero di serie del WS4-2D-E da aggiungere fare clic su Cerca. Se lo trova, il sistema aggiunge lo slave direttamente all'installazione e sarà possibile configurerne le porte (fig. 2).

In caso di errore, viene visualizzato un messaggio di colore rosso.




fig.1



fig.2

#0 - Master 110001						
ID	IO	Name	APB	ILOCK	Emerg.	Public
1.0		Main Entry				
1.1		In				
2.0	E	2.1				
2.1		2.2				

fig.3

#1 - Slave 100226						
ID	IO	Name	APB	ILOCK	Emerg.	Public
1.0		Not used				
1.1		Not used				
2.0		Not used				
2.1		Not used				

fig.4






fig.5

Esempio di connessione di 2 porte





GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

DESCRIPCIÓN

La WS4-2D-E es una unidad de control de 2 puertas diseñada para funcionar con lectores con salida RS485. No es necesario instalar ningún software. Tampoco es necesario tener un ordenador dedicado a la unidad. Todo está disponible en línea y los operadores solo tienen que registrarse con el número de serie del controlador para comenzar a utilizar la aplicación de software.

ESPECIFICACIONES

• Capacidad:	2500 usuarios
• Eventos:	50 000 máx.
• Puertas:	2 (máx. 20 puertas en la misma red)
• Lectores:	2
• Entradas de contacto de puerta:	2
• Entradas con botón pulsador:	2
• Entradas auxiliares:	2 (emergencia y detección de vehículos)
• Salidas auxiliares:	3 (alarma, que guarda el estado de alarma, y presencia)
• Suministro para los lectores:	250 mA cada uno máx.
• Suministro para las cerraduras:	600 mA cada una máx.
• Características del relé:	2 A/48 V CA/CC
• Procesador:	ARM A5 - 528 Mhz
• Memoria:	RAM de 64 MB DDR2 de 133 Mhz
• Conexión TCP/IP:	10/100/1000 Base-T – HTTP o HTTPS
• Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a +50 °C
• Humedad:	Del 0 % al 85 % (sin condensación)
• Control manual:	Sí
• Conexión de lectores Wiegand:	Sí, a través de Wiegand al convertidor RS485 - WS4-CNV
• Ascensores:	Sí, 2 ascensores por instalación, 24 pisos cada uno
• Enganche, antirretorno, contador de personas, presencia, registros del sistema, informes en CSV	

PRIMERA CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN



La WS4-2D-E no tiene una dirección IP predeterminada, sino que está establecido en DHCP. Existen 2 métodos para conectar y configurar la WS4-2D-E: LAN y un método independiente.


MÉTODO 1 (para su uso en una red LAN doméstica o comercial)

En esta configuración, el servidor DHCP de la red asignará una dirección IP a su WS4-2D-E

1. Coloque el interruptor DIP 1 en la posición de APAGADO.
2. Conecte un cable desde su red al conector Ethernet de la WS4-2D-E.
3. Abra un navegador web e introduzca <http://ws4> seguido de un guion y el número de serie del controlador WS4-2D-E



Si no puede conectarse, es porque la red no reconoce el nombre del controlador WS4-2D-E. En este caso, vaya a nuestro sitio web <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> y descargue la herramienta denominada "Buscador de dispositivos". El "Buscador de dispositivos" le permitirá averiguar la dirección IP del controlador WS4-2D-E. Ejecute el "Buscador de dispositivos" y obtendrá una lista de todos los controladores WS4 conectados a su red, incluidas sus direcciones IP, como se muestra en la siguiente imagen.



Abra un navegador, escriba la IP del controlador WS4-2D-E y accederá a la página de inicio de sesión.

Nombre de usuario: **admin**

Contraseña: **WS4** seguido de un **guion** y el **número de serie** (p. ej., **WS4-110034**) como en la imagen de abajo, todo en mayúsculas y sin espacios.



MÉTODO 2 (para uso independiente, sin red LAN)

En esta configuración, la WS4-2D-E asignará una dirección IP a su ordenador. El ordenador se debe configurar para que se obtenga la dirección IP automáticamente.


1. Coloque el interruptor DIP 1 en la posición de ENCENDIDO.
2. Conecte un cable desde el ordenador directamente al conector Ethernet de la WS4-2D-E.
3. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP 192.168.50.100 y, a continuación, introduzca las credenciales de inicio de sesión como se ha explicado anteriormente.



RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE FÁBRICA

Los interruptores DIP 1 y 2 y el tamper (antisabotaje) permiten la reinicialización completa del sistema.


1. Desenchufe el cable de red TCP/IP (Rj45).
2. Coloque los dos interruptores DIP en la posición de encendido.
3. Espere hasta que parpadee el LED de comunicación verde.
4. Cierre y vuelva a abrir el tamper 3 veces en 10 segundos.



CAMBIO DE LA CONTRASEÑA

Los interruptores DIP 1 y 2 permiten iniciar sesión en el sistema como administrador si se han olvidado las credenciales de inicio de sesión o la contraseña.

1. Desenchufe el cable de red TCP/IP (Rj45).
2. Coloque los dos interruptores DIP en la posición de encendido.
3. Espere hasta que parpadee el LED de comunicación verde.
4. Para iniciar sesión en el sistema como administrador: cierre el tamper durante 15 segundos y suéltelo.



AJUSTES DE SOFTWARE

AGREGAR LECTORES

Vaya a "Puertas", seleccione el lector (fig. 2) y, a continuación, el tipo de lector en el campo "Tarjeta". (Fig. 3). Mientras esté fuera de línea, el LED rojo parpadea rápidamente y el timbre suena de forma continua. Cuando se establece la comunicación, el LED rojo y el timbre se detienen. El LED verde comienza a parpadear continuamente. Si desea detener el LED verde, vaya a Ajustes/Opciones del sistema y, en Retroiluminación, seleccione ENCLENDIDO o APAGADO (no es la opción predeterminada), fig. 4.



fig.1

ID	I/O	Nombre	APB	ILock	Emerg.	Público
1.0	Main Entry					
1.1	In					
2.0	E	2.1				
2.1	No utilizado					

fig.2



fig.3

Retroiluminado :						
ON Por defecto						fig.4
OTRAS OPCIONES						OFF

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Main Entry					
1.1	In					
2.1	2.1					

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Main Entry					
1.1	In					
2.1	2.1					



fig.5

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Main Entry					
1.1						
2.1	2.1					

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Main Entry					
1.1						
2.1	2.1					

Para agregar **2 lectores en 1 puerta**, seleccione el lector (fig. 2) y, en "Tipo de acceso", seleccione "Acceso con 2 lectores" (fig. 5). Rellene el formulario de ambos lectores y se fusionarán en una puerta (fig. 6)

AGREGAR USUARIOS

Vaya a **Usuarios** (fig. 1), seleccione "**Nuevo**" (fig. 2) y, a continuación, cumplimente el formulario (nombre, categoría, número de tarjeta, etc.) (fig. 3).



fig.1



fig.2


GENERAL	Nombre completo	Categorías
	<input type="text"/>	SIN ACCESO
	<input type="checkbox"/> Desactivado	SIN ACCESO
	<input type="checkbox"/> Este usuario puede confirmar las alarmas	SIN ACCESO
VALIDACIÓN	Siempre válido	Desde
	<input type="checkbox"/>	00:00
		Hasta
		00:00
IDENTIFICADORES	Tarjeta 1	Tarjeta 2
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Código PIN	

fig.3

AGREGAR CONTROLADORES SECUNDARIOS


El sistema WS4 puede administrar hasta 10 placas WS4 en la misma instalación (con hasta 20 puertas, ya sean simples o dobles). Una unidad WS4-2D-E debe ser la principal y las demás secundarias. La selección de **principal/secundaria** se realiza con el **interruptor DIP 2: APAGADO**: principal (ajuste de fábrica), **ENCENDIDO**: secundaria.

Vaya a "Puertas" y haga clic en el enlace "Agregar secundaria" (fig. 1). Introduzca el número de serie de la WS4-2D-E que se vaya a agregar y haga clic en Buscar. Si la encuentra, el sistema agrega directamente esta placa secundaria a la instalación y puede configurar sus puertas (fig. 2). En caso de error, aparece un mensaje en rojo.



ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Main Entry					
1.1	In					
2.0	2.1					

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Main Entry					
1.1	In					
2.0	2.1					



Principal/Secundaria	OFF	ON	1	2	OFF	ON
Principal	Interruptor DIP 2 APAGADO	Interruptor DIP 2 ENCENDIDO	1	2	Interruptor DIP 2 - ON	

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Not used					
1.1	Not used					
2.0	Not used					
2.1	Not used					


ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Not used					
1.1	Not used					
2.0	Not used					
2.1	Not used					

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Not used					
1.1	Not used					
2.0	Not used					
2.1	Not used					

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Not used					
1.1	Not used					
2.0	Not used					
2.1	Not used					

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emerg.	Public
1.0	Not used					
1.1	Not used					
2.0	Not used					
2.1	Not used					


Ejemplo de conexión de 2 puertas



Fuente de alimentación 14 2VDC



Consulte el manual
de usuario
Batería de 12 V



1. Los lectores de las puertas 1.0 deben estar en la dirección 0 y los de las puertas 1.1 en la dirección 1.
 2. En las puertas equipadas con 2 lectores, uno debe estar en la dirección 0 y el otro en la dirección 1.
 3. La función de la SALIDA 1 y la SALIDA 2 se puede configurar en el software
 4. Entrada 1 y entrada 2: realice la conexión a TIERRA mediante un contacto sin tensión para activar la entrada
 5. Cable LIVCY, par trenzado, hasta 80 m.
Si se necesitan más de 80 m, se pueden requerir resistencias de terminación (120 ohmios) a ambos extremos de la línea RS485, aunque se deben tener en cuenta las longitudes propuestas en nuestro sitio web.
 6. Cable de la alarma de 2x0,22
 7. La sección transversal del cable depende de la corriente necesaria para la cerradura

Nota: Las placas de relés de los ascensores (WS4-RB-12) se conectan en las mismas líneas RS485 que los lectores.



KURZHANDBUCH

ÜBERSICHT

Bei WS4-2D-E handelt es sich um eine Zutrittskontrolleinheit für 2 Türen, zur Verwendung mit Lesern mit RS485-Ausgang. WS4 muss nicht an einen PC angeschlossen werden und die Installation einer Software ist ebenfalls nicht erforderlich. Sie können online auf das Gerät zugreifen, dazu registrieren Sie sich als Bediener einfach mit der Seriennummer des Controllers und haben so Zugang zur Softwareanwendung.

GERÄTEMERKMALE

• Benutzerspeicher:	2.500 Benutzer
• Ereignisse:	max. 50.000
• Türen:	2 (max. 20 Türen in einem Netzwerk)
• Leser:	2
• Eingänge für Türkontakte:	2
• Drucktastereingänge:	2
• Freie Eingänge:	2 (Notfall, Fahrzeugerkennung)
• Freie Ausgänge:	3 (Alarm, Speicherung des Alarmstatus, Anwesenheit)
• Stromaufnahme der Leser:	jeweils max. 250 mA
• Stromaufnahme der Schlosser:	jeweils max. 600 mA
• Relais:	2A/48 V AC/DC
• Prozessor:	ARM A5 - 528 MHz
• Speicher:	64 MB Ram DDR2 133 MHz
• TCP/IP-Verbindung:	10/100/1000 Base-T - HTTP oder HTTPS
• Gehäuseabmessungen (mm):	350 x 250 x 80
• Betriebsfeuchtigkeit:	0% bis 85% (nicht kondensierend)
• Sabotageschutz:	Ja
• Verbindung mit Wiegandleser:	Ja, über Wiegand-RS485-Konverter - WS4-CNV
• Aufzugfunktion:	Ja, 2 Aufzüge pro Installation, jeweils 24 Stockwerke
• Schleuseneinfunktion, Anti-Passback, Personenzähler, Anwesenheit, Systemlogs, Berichte in CSV	

ERSTMALIGE VERBINDUNG UND KONFIGURATION



Der WS4-2D-E Controller verfügt nicht über eine automatisch zugewiesene IP-Adresse. Die Voreinstellung ist DHCP. Es gibt 2 Möglichkeiten der Verbindung und der Konfiguration des WS4-2D-E - über ein LAN-Netzwerk oder Standalone.


METHODE 1 (Verwendung im Privat- oder Unternehmens-LAN)

Bei dieser Konfiguration weist der DHCP-Server des Netzwerks Ihrem WS4-2D-E eine IP-Adresse zu.

1. Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf die Position OFF.
2. Verbinden Sie Ihr Netzwerk mit dem Ethernetanschluss des WS4-2D-E.
3. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie <http://ws4> gefolgt von einem Bindestrich und der Seriennummer Ihres WS4-2D-E-Controllers ein.



Kann die Verbindung nicht hergestellt werden, liegt es daran, dass Ihr Netzwerk den Namen Ihres WS4-2D-E-Controllers nicht erkennt. In diesem Fall laden Sie sich den „Device Finder“ von unserer Webseite <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> herunter. Mithilfe des „Device Finders“ können Sie die IP-Adresse Ihres WS4-2D-E-Controllers herausfinden. Starten Sie den „Device Finder“, dann erhalten Sie eine Liste aller mit Ihrem Netzwerk verbundenen WS4-Controller und deren IP-Adresse, wie in der Abbildung unten dargestellt.



Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse des WS4-2D-E-Controllers ein, dann öffnet sich ein Anmeldefenster.

Benutzername: **admin**
Passwort: **WS4 + Bindestrich + Seriennummer** (Beispiel: **WS4-110034**), siehe Abbildung unten, Großbuchstaben ohne Leerzeichen.



METHODE 2 (Einzelanwendung - ohne LAN-Netzwerk)

Bei dieser Konfiguration weist der WS4-2D-E Ihrem PC eine IP-Adresse zu. Der PC muss so eingestellt sein, dass er die IP-Adresse automatisch erhält.


1. Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf die Position ON.
2. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Ethernetanschluss des WS4-2D-E.
3. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: 192.168.50.100, nun können Sie die Anmeldedaten, wie oben beschrieben, eingeben.



ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN

Das System kann über die DIP-Schalter 1 & 2 und den Sabotageschutzschalter zurückgesetzt werden.


1. Trennen Sie das TCP/IP Netzwerkkabel vom Gerät (RJ45).
2. Stellen Sie die beiden DIP-Schalter auf die Position ON.
3. Warten Sie bis die grüne Melde-LED blinkt.
4. Schließen und öffnen Sie den Sabotageschutzschalter drei Mal innerhalb von zehn Sekunden.



PASSWORT ÄNDERN

Sollten Sie die Benutzerkennung oder das Passwort vergessen haben, besteht die Möglichkeit sich über die DIP-Schalter 1 und 2 im System als Administrator anzumelden.

1. Trennen Sie das TCP/IP Netzwerkkabel vom Gerät (RJ45).
2. Stellen Sie die beiden DIP-Schalter auf die Position ON.
3. Warten Sie bis die grüne Melde-LED blinkt.
4. So melden Sie sich als Administrator im System an: Schließen Sie den Sabotageschutzschalter für 15 Sekunden und öffnen Sie ihn dann wieder.



SOFTWAREEINSTELLUNGEN

LESER HINZUFÜGEN

Gehen Sie zu „Türen“, wählen den Leser (Abb. 2) und wählen dann die Art des Lesers bei „Karte“ (Abb. 3). Ist der Leser offline, blinkt die rote LED schnell und es ertönt ein anhaltendes Piepsignal. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die rote LED und das Piepsignal verstummt. Nun blinkt die grüne LED. Um die grüne LED abzuschalten, gehen Sie zu Einstellungen/Systemoptionen und wählen Sie die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung EIN oder AUS (nicht voreingestellt) (Abb. 4).



fig.1

ID	I/O	Name	APB	Schleuse	Nott.	Öffentlich
1.0		Main Entry				<input type="checkbox"/>
1.1		Io				<input type="checkbox"/>
2.0	E	2.1				<input type="checkbox"/>
2.1						<input checked="" type="checkbox"/> Nicht verwendet

fig.2



fig.3

Hintergrundbeleuchtung :	
ON	Voreinstellung
WEITERE OPTIONEN	
Berechtigt zur Prognose	Aktiviert nachhardt

fig.4



fig.5

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emp.	Public
1.0		Main Entry				<input type="checkbox"/>
1.1						<input type="checkbox"/>
2.0		2.1				<input type="checkbox"/>
2.1		2.2				<input type="checkbox"/>

fig.6

Um **zwei Leser zu einer Tür** hinzuzufügen, wählen Sie die Leser aus (Abb. 2) und wählen Sie dann unter „Art des Zutritts“ „Zutritt mit 2 Lesern“ (Abb. 5). Füllen Sie die Maske für beide Leser aus, diese werden dann zu einer Tür vereint (Abb. 6)

BENUTZER HINZUFÜGEN

Gehen Sie zu **Benutzer** (Abb. 1), wählen Sie „Neu“ (Abb. 2) und geben Sie die Daten in die Maske ein (Name, Kategorie, Kartennummer...)(Abb. 3).



fig.1



fig.2

ALLGEMEIN	KATEGORIEN
Vollständiger Name	Kategorie 1: KEIN ZUTRITT
	Kategorie 2: KEIN ZUTRITT
	Kategorie 3: KEIN ZUTRITT
<input type="checkbox"/> Beaktiviert	
<input type="checkbox"/> Dieser Benutzer kann Alarne bestätigen	
Gültig	<input checked="" type="checkbox"/> Immer gültig
Von	00:00
Bis	00:00
Karte 1:	
Karte 2:	
PIN-Code:	

fig.3

SLAVE-CONTROLLER HINZUFÜGEN

In einem WS4-System können bis zu 10 WS4-Karten für eine Installation verwaltet werden (mit bis zu 20 Türen, mit je einem oder zwei Lesern). Eine WS4-2D-E-Einheit dient als Master, die anderen Slaves. Die Zuteilung von **Master und Slave** erfolgt über den **DIP-Schalter**

2: OFF = Master (Werkeinstellung), ON = Slave.

Gehen Sie zu „Türen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Slave hinzufügen“ (Abb. 1). Geben Sie die Seriennummer des WS4-2D-E, die hinzugefügt werden soll, ein und klicken Sie auf „Suchen“. War die Suche erfolgreich, wird dieser Slave vom System zur Installation hinzugefügt und die Türen können konfiguriert werden (Abb. 2). Sollte ein Fehler auftreten, erhalten Sie eine Fehlermeldung in rot.




fig.1

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emp.	Public
1.0		Main Entry				<input type="checkbox"/>
1.1						<input type="checkbox"/>
2.0		2.1				<input type="checkbox"/>
2.1		2.2				<input type="checkbox"/>

fig.2




fig.3

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emp.	Public
1.0		Not used				<input type="checkbox"/>
1.1		Not used				<input type="checkbox"/>
2.0		Not used				<input type="checkbox"/>
2.1		Not used				<input type="checkbox"/>

fig.4






fig.5

ID	I/O	Name	APB	ILock	Emp.	Public
1.0						<input type="checkbox"/>
1.1						<input type="checkbox"/>
2.0						<input type="checkbox"/>
2.1						<input type="checkbox"/>

fig.6

Anwendungsbeispiel für zwei Türen



1. Die Leser der Türen 1.0 müssen die Adresse 0 und die Leser der Türen 1.1 die Adresse 1 haben.
 2. Bei Türen mit zwei Lesern muss die Adresse des einen Lesers 0 und die des anderen 1 sein.
 3. Die Funktion der Ausgänge OUT1 und OUT2 kann über die Software konfiguriert werden.
 4. Eingang In1 & In2: Verbinden Sie GND mit einem potentialfreien Kontakt, um den Eingang zu aktivieren.
 5. Paarverseitiges LiYCY-Kabel, max. 80m.
Bei einer Entfernung von über 80 m werden Abschlusswiderstände (120 Ohm) an beiden Enden der RS485-Datenleitung benötigt, unter Einhaltung der auf unserer Webseite vorgeschlagenen Längen.
 6. Kabel für Alarm 2 x 0,22
 7. Der Kabdeldurchmesser ist abhängig von der Stromversorgung des Schlosses.
- Bitte beachten:** Die Relaiskarten der Aufzüge (WS4-RB-12) und die Leser sind über dieselbe RS485-Datenleitung verbunden.

Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.
Darüber hinaus entspricht es der RoHS2-Richtlinie EN50581:2012 und RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU.





BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING


BESCHRIJVING

WS4-2D-E is een regeleenheid 4-deurstoegang, ontworpen voor lezers met RS485-uitgang. Er hoeft geen software te worden geïnstalleerd. Een specifieke pc is ook niet vereist. Alles is online beschikbaar en de operators moeten zich alleen registreren met het serienummer van de controller om de softwaretoepassing te kunnen gebruiken.

SPECIFICATIES

Capaciteit:	2500 gebruikers
Gebeurtenissen:	50000 max.
Deuren:	2 (max. 20 deuren binnen hetzelfde netwerk)
Lezers:	2
Ingangen deurcontact:	2
Ingangen drukknop:	2
Hulpingangen:	2 (noodsituatie, voertuigdetectie)
Hulpuitgangen:	3 (alarm, storing alarm status, aanwezigheid)
Voeding voor de lezers:	250 mA elk max.
Voeding voor de sloten:	600 mA elk max.
Eigenschappen relais:	2A/48 VAC/DC#
Processor:	ARM A5 - 528 MHz
Geheugen:	64 MB Ram DDR2 133 MHz
TCP/IP-verbinding:	10/100/1000 Base-T - HTTP of HTTPS
Bedrijfstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Vochtigheid:	0% tot 85% (zonder condensatie)
Sabotageschakelaar (tamper):	Ja
Aansluiting Wiegand lezers:	Ja, via Wiegand op RS485-omzetter - WS4-CNV
Lifffunctie:	Ja, 2 liften per installatie, elk - 24 etages
Vergrendeling, anti-passback, personenteller, aanwezigheid, systeemlogs, rapporten in CSV	

EERSTE VERBINDING EN CONFIGURATIE



De WS4-2D-E heeft geen standaard IP-adres. Deze is standaard ingesteld op DHCP. Verbinding met en configuratie van WS4-2D-E kan op 2 manieren: LAN en autonoom.

METHODE 1 (voor gebruik thuis of via LAN-netwerk op kantoor)

In deze configuratie wijst de DHCP-server van het netwerk een IP-adres toe aan de WS4-2D-E


1. Stel DIP-schakelaar 1 in op UIT.
2. Sluit een kabel vanaf uw netwerk aan op de Ethernet-connector van WS4-2D-E.
3. Open een webbrowser en voer <http://ws4-110034> in, gevolgd door een streepje en het serienummer van de WS4-2D-E-controller



Lukt het niet om verbinding te maken, dan herkent het netwerk de naam van de WS4-2D-E-controller niet. Ga in dat geval naar onze website <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> en download de tool "Device Finder".

Met "Device Finder" kunt u het IP-adres van de WS4-2D-E-controller zoeken.

Activeer "Device Finder" en ontvang een lijst met alle WS4-controllers die op jouw netwerk zijn aangesloten, inclusief het IP-adres, zoals hieronder afgebeeld.



Open een browser en voer de IP in van de WS4-2D-E-controller om de inlogpagina te openen.

Gebruikersnaam: **admin**

Wachtwoord: **WS4** gevolgd door een **streepje** en het **serienummer** (bv. **WS4-110034**) zoals hieronder afgebeeld, alles in hoofdletters, zonder spaties.



METHODE 2

In deze configuratie wijst WS4-2D-E een IP-adres toe aan uw pc. De pc moet worden ingesteld voor het automatisch verkrijgen van een IP-adres.


1. Stel DIP-schakelaar 1 in op AAN.
2. Sluit een kabel rechtstreeks vanaf uw pc aan op de Ethernet-connector van WS4-2D-E.
3. Open een webbrowser, voer de volgende IP in: 192.168.50.100, en daarna de inloggegevens zoals hierboven vermeld



FABRIEKINSTELLINGEN TERUGZETTEN

DIP-schakelaar 1 en 2, en de sabotageschakelaar initialiseren het systeem geheel opnieuw.


1. Haal de TCP/IP-netwerkkabel (Rj45) uit het stopcontact.
2. Zet de twee DIP-schakelaars in de ON-stand (AAN).
3. Wacht tot de groene COMM-led knippert.
4. Open en sluit de sabotageschakelaar 3 keer binnen 10 seconden.



WACHTWOORD WIJZIGEN

Met DIP-schakelaar 1 en 2 kunt u inloggen in het systeem als beheerder als u de inloggegevens of het wachtwoord bent vergeten.

1. Haal de TCP/IP-netwerkkabel (Rj45) uit het stopcontact.
2. Zet de twee DIP-schakelaars in de ON-stand (AAN).
3. Wacht tot de groene COMM-led knippert.
4. Sluit de sabotageschakelaar 15 seconden en laat deze vervolgens los om in te loggen in het systeem als beheerder.



SOFTWARE-INSTELLINGEN

LEZERS TOEVOEGEN

Ga naar "Deuren", selecteer de lezer (afb. 2) en selecteer het type lezer in het veld "Kaart" (afb. 3). Wanneer offline: de rode led knippert snel en er klinkt een continu akoestisch signaal. Zodra de verbinding tot stand is gebracht stoppen de rode led en de zoemer. De groene led knippert voortdurend. Ga naar Instellingen/Systeemopties en selecteer achtergrondverlichting AAN of UIT (niet standaard) om de groene led te stoppen, afb.4



fig.1

ID	I/O	Name	APB	SAS	Nood	Openbaar
1.0	Main Entry					
1.1	I0					
2.0	I	2.1				
2.1						

fig.2



fig.3

ID	I/O	Name	APB	SAS	Nood	Openbaar
1.0	Main Entry					
1.1						
2.0	I	2.1				

fig.4



fig.5

ID	I/O	Name	APB	ILOCK	Emp.	Public
1.0	Main Entry					
1.1						
2.0		2.1				
2.1		2.2				

fig.6



fig.1



fig.2


Nieuwe gebruiker	
ALGEMEEN	CATEGORIËN
Volledige naam	GEEN TOEGANG
Oude gebruiker	GEEN TOEGANG
Gedownload	GEEN TOEGANG
Aldit geldig	
Van:	00:00
Tot:	00:00
PIN code:	

fig.3

SLAVE-CONTROLLERS TOEVOEGEN


Het WS4-systeem kan maximaal 10 WS4-panelen beheren in dezelfde installatie (met maximaal 20 deuren, enkele of dubbele). Eén WS4-2D-E moet de master zijn, de andere slaves. De keuze **master/slave** wordt gemaakt met behulp van **DIP-schakelaar 2: UIT - Master (fabrieksinstelling), AAN - Slave**.

Ga naar "Deuren" en klik op de link "Slave toevoegen" (afb.1). Voer het serienummer van de WS4-2D-E in en klik op Zoeken. Als de slave is gevonden voegt het systeem deze rechtstreeks toe aan de installatie en kunt u de deuren configureren (afb.2). Indien er een fout optreedt, dan wordt dit in het rood weergegeven.



ID	I/O	Name	APB	ILOCK	Emp.	Public
1.0	Main Entry					
1.1						
2.0		2.1				
2.1		2.2				

fig.1



ID	I/O	Name	APB	ILOCK	Emp.	Public
1.0	Not used					
1.1	Not used					
2.0	Not used					
2.1	Not used					

fig.2


fig.3

fig.4

fig.5

fig.6

Voorbeeld 2-deursverbinding



Nervoeding
Batterij
Stroom voor deurslot
Deurrelais 1
GND voor deurslot
Deurcontact 1
Drukknop 1
GND voor DC en PB
12VDC voor reader
RS485 A / RS485 B
GND voor lezer
Niet gebruikt

Elektromagnetisch slot 12 V/600 mA max.

Diode 1N4001

Netvoeding 14,2VDC



Zie
gebruikershandleiding
12V batterij

Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU.
En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS) EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.

